

O B E C Z B E H Y
Zbehy 69, 951 42 Zbehy

Č.j.:389/2019-1378-02-Vr
22.06.2020

Zbehy dňa

Vec: stavebné povolenie na stavbu

STAVEBNÉ POVOLENIE
VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník **Západoslovenská distribučná, a.s.**, so sídlom **Čulenova 6, Bratislava**, požiadal dňa 25.11.2019 o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„ **NA_OKI_Zbehy, Horný Koniec, VNK, TS, VNV** “

Obec Zbehy, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 stavebného zákona, prejednal v stavebnom konaní žiadosť s dotknutými orgánmi štátnej správy ako aj so známymi účastníkmi konania a po jeho preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona takto rozhodol:
- stavba:

„ **NA_OKI_Zbehy, Horný Koniec, VNK, TS, VNV** “

v rozsahu :

stavebné objekty

SO 01 – VN káblové vedenie – navrhované VN káblové vedenia v zemi NA2XS2Y 3x1x95mm². VN zemný kábel typu 22 - NA2XS2Y 3x1x95mm² od novej TS 0083-012 po jestvujúcu TS 0083-007, ktorá sa v rámci tejto stavby demontuje, celková dĺžka trasy 560m.

SO 02 – VN vzdušné vedenie – jestvujúca dva a pol stĺpová trafostanica sa demontuje vrátane technológie. Jeden zo stĺpov jestvujúcej trafostanice sa vymení ja JB 10,5/15kN, kde sa ukončí VN vzdušné vedenie a urobí sa prechod do káblového. Na stožiar obmedzovače prepätia HDA 24N a uzemia sa.

SO 03 – NN káblové vedenie – vývody z novej TS – NN káblové vedenia v zemi typu 1-NAVY-J 4x240:

- vývod č.1 – po novú SR č.1 (pri existujúcom p.b.č.103, NN kábel dĺžka trasy 530 m,
- vývod č.2 – na stožiar č.90, NN kábel dĺžka trasy 115 m,
- vývod č.3 – na stožiar č.114 – smer č.106, NN kábel dĺžka trasy 60 m,
- vývod č.4 – na stožiar č.114 – smer č.122, NN kábel dĺžka trasy 60 m,
- SR rozvádzače – 5ks
- Domové prípojky – DP – spolu výmena 19ks dP, z toho ZK – zavesené káble -13ks 4x16 Alfe6 – 5ks a jeden ZMK pre nový RE č.337VE,
- RE rozvádzače – 15ks nových, 3 zostávajúce (1 RE na p.b.č.103 vymeniť)

SO 04 – NN vzdušné vedenie – demontáž :

- úseku NN vzdušného vedenia typu 2x(3x70+50) Alfe 6 od jestvujúcej TS 0083-007 po DB stĺp č.102-78 m,
- úseku NN vzdušného vedenia typu 3x70+50 Alfe 6 od DB stĺpa č.102 po DB stĺp č.91 – 344 m,

- úseku NN vzdušného vedenia typu 3x70+50 Alfe 6 od DB stĺpa č.102 po OPS č.106 – 93 m,

389/2019-1378-02-Vr str.1/7

- demontáž vzdušných DP – domových prípojok – spolu 18 ks z toho ZK – 13 ks a 4xAlfe – 5 ks

SO 05 – Transformačná stanica – stavebná časť – nová kiosková transformačná stanica typu EH6 – 1ks.

prevádzkové súbory:

PS 01 – Transformačná stanica – technológia – nová TS 0083-012, VN rozvádzač zapojenia KKT (2IS+CIS) – 1ks. Transformátor DTR typ a TOHn 250kVA – 1ks. NN rozvádzač 8-vývodový – 1ks.

Na pozemkoch parc.č:2068/2, 2068/5, 2092/2, 2092/5, 3319/3, 2081/3, 3319/1, 2081/9, 2092/2(KNE), 2068/4(KNE), 2068/2(KNE) - **líniová stavba**, katastrálne územie: **Zbehy**.

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Obcou Zbehy pod č.958/2018-529-02-Žá dňa 29.01.2019.

- charakter stavby: **stavba trvalá**
- stavebno - technické vyhotovenie: **inžinierska stavba**
- účel: **stavba pre rozvod energie**

s termínom začatia: po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia
s termínom dokončenia: 12/2021.

sa podľa § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto záväzné podmienky :

1. Stavba v uvedenom rozsahu bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohoto rozhodnutia. Prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geografických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.
3. Stavba sa bude realizovať dodávateľsky. Stavebník oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri stavbe budú dodržané všetky na ňu sa vzťahujúce ustanovenia stavebného zákona , ktoré upravujú všeobecné požiadavky na uskutočňovanie stavieb ako aj STN.
6. Stavebník je povinný v súlade s § 66 odst. 2 písm. h ,stavebného zákona oznámiť písomne stavebnému úradu presný dátum začatia stavby. Na stavbe musí byť vedený stavebný denník.
7. Podmienky vyplývajúce z požiadaviek dotknutých orgánov a správcov podzemných inžinierskych sietí:

7.1. OU Nitra odb. star. o ŽP č.OU-NR-OSZP3-2019/051703-002 zo dňa 16.12.2019:

- stavbu realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie,
- pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, pri ich používaní a skladovaní dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a Vyhlášku MŽP SR č.200/2018 o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona,

- na kolaudačnom konaní predložiť certifikáty a atesty použitých materiálov, preukazujúce splnenie požiadaviek na zabezpečenie odolnosti podláh voči skladovaným znečisťujúcim látkam,
- objekty, v ktorých sa manipuluje so znečisťujúcimi látkami realizovať v zmysle STN 75 3415 – objekty pre manipuláciu s látkami a ich skladovania.

389/2019-1378-02-Vr str.2/7

7.2. OU Nitra pozemkový a lesný odbor zo dňa 06.02.2020, č.OU-NR-PLO-2020/012811:

- stavebník je povinný zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby.
- vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy v hrúbke 0,2m a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na inej poľnohospodárskej pôde.
- po realizácii stavby a porealizačnom zameraní požiadať príslušný katastrálny odbor Okresného úradu o zápis zmeny druhu pozemku na zastavanú plochu.

7.3. MDV SR, č.24166/2018/SŽDD/77151, zo dňa 11.10.2019:

- stavbu realizovať v OPD v OD podľa projektu overeného MDV SR, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD a OD musí byť vopred prejednaná so ŽSR a opätovne odsúhlasená MDV SR,
- **rešpektovať a dodržiavať podmienky ŽSR dané:**
 - Odboru expertízy GR ŽSR pod č.25050/2018/O230-2 dňa 13.06.2018,
 - Oblasťným riaditeľstvom Trnava pod č.282.4/2018/289301/SŽTS/7a.13, dňa 09.05.2018,
 - pred začatím prác v obvode dráhy požiadať ŽSR OR Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v ich správe v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu,
 - udržiavať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa,
 - Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a OD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe,

7.4. SPP- distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0551/2019/Ch zo dňa 28.11.2019:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu : SPP- distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie a predložiť ju pre účely stavebného konania. V projektovej dokumentácii zohľadniť existujúce plynárenské zariadenia, pri súbahu a križovaní dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle platných STN. Zabezpečiť vypracovanie potrebných výkresov.

7.5. Slovak Telekom a.s., Bratislava zo dňa 08.06.2020, č.6612015439:

- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č.351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI Slovakia, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

- Všeobecné podmienky ochrany SEK: 1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: • Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s. • Vypracovanie projektovej

389/2019-1378-02-Vr str.3/7

dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia • Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907 UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou. 2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: • Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, • Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené • Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu • Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) • Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia • Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním) • Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129 • Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia) UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST. 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk). 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

7.6. ZD a.s. Bratislava zo dňa 09.12.2019:

- požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

7.7. KPÚ Nitra zo dňa 06.03.2018, č.KPUNR-2018/5603-2/17935/Nik:

- KPÚ Nitra vzhľadom k tomu, že nie je možné vylúčiť narušenie doposiaľ nepreskúmaného archeologického náleziska alebo nálezov, požaduje ohlásenie reálneho termínu začiatku výkopových prác súvisiacich so stavbou najmenej s dvojtýždňovým predstihom KPÚ Nitra.

- KPÚ Nitra vykoná odborný dohľad formou obhliadky výkopov stavby. Stavebník je povinný vytvoriť všetky nevyhnutné predpoklady pre vykonanie obhliadky. Ak počas obhliadky dôjde k zisteniu archeologického náleziska alebo nálezov, KPÚ Nitra určí do troch pracovných dní podmienky vykonania záchranného archeologického výskumu na území stavby.

- v prípade zistenia archeologického náleziska alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom Nitra alebo ním poverenou odbornou spôsobilou osobou,

najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

389/2019-1378-02-Vr str.4/7

Ďalšie podmienky:

8. Na stavbe musí byť k dispozícii overená projektová dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. Stavebníci, oprávnená osoba, či organizácia uskutočňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. Ďalej sú povinní bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby. Stavebník sú povinný viesť montážny a stavebný denník, v ktorom bude zaznamenávať mená osôb vykonávajúcich predpísané dozory na stavbe (§ 46d stav. zákona).

9. Skladovať stavebný materiál na verejných miestach sa zakazuje. Použitie týchto priestorov je viazané na osobitné povolenie vydané príslušným úradom.

10. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť /§ 52 zák. č. 71/1967 Zb./.

Toto stavebné povolenie stráca právoplatnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudne právoplatnosť.

11. Stavebník je povinný pri výstavbe dodržať všetky STN, vzťahujúce sa na realizované práce konštrukcie a technické zariadenia. Výstavbu je potrebné zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu a nadmernému obťažovaniu okolia stavby, k znečisteniu komunikácií, ovzdušia a vôd, nesmie dôjsť k zamedzeniu prístupu okolo príľahlým pozemkom a na nich nachádzajúcich nehnuteľnostiam, nesmie dôjsť k porušeniu podmienok ochranných pásiem. Staveniskové zariadenia na realizovanej stavbe nesmú svojimi účinkami /hluk, otrasy, prach atď/, pôsobiť svojimi účinkami nad prípustnú mieru.

Stavby, verejné priestranstvá, komunikácie a zeleň, ktoré sú v dosahu účinkov zariadenia staveniska, sa musia počas uskutočňovania stavby bezpečne ochrániť.

12. Stavebník oznámi stavebnému úradu dokončenie stavby v uvedenom termíne a požiadajú o vydanie kolaudačného rozhodnutia (§79 stavebného zákona).

13. Pred zahájením výkopových prác sú stavebník povinný prizvať správcov v s e t k ý c h podzemných vedení a telekomunikačných zariadení k ich vytýčeniu.

14. Pred realizáciou výkopových prác na verejnom priestranstve je nutné požiadať o vydanie rozkopávkového povolenia príslušný obecny úrad.

15. Pozemky dotknuté stavbou musia byť po ukončení prác uvedené do pôvodného stavu (terénne úpravy, výsadba, spevnené plochy), stavebník zodpovedá za škody, ktoré spôsobí počas realizácie stavby na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách, pričom škody je povinný nahradiť.

16. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník Západoslovenská distribučná a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, požiadajú dňa 25.11.2019 o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „ NA_OKI_Zbehy, Horný Koniec, VNK, TS, VNV “. Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Obcou Zbehy dňa 29.01.2019 pod č.958/2018-529-02-Žá.

Stavebný úrad Obec Zbehy, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie

z hľadísk uvedených v § 62 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia spĺňa podmienky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu stanovených §§ 48-52 stavebného zákona a podmienky územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

389/2019-1378-02-Vr str.5/7

Dokumentácia stavby je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom v zmysle ustanovení zákona č.136/1995 Zb.

Nakoľko sa jedná o líniovú stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad v súlade s § 61 odst.4 stavebného zákona upovedomil účastníkov konania o začatí stavebného konania formou verejnej vyhlášky. Dotknutým orgánom štátnej správy bolo oznámené začatie stavebného konania obvyklým spôsobom.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli predložené nasledovné doklady, stanoviská, vyjadrenia:

- súhlas OU Nitra odb. star. o ŽP č.OU-NR-OSZP3-2019/051703-002 zo dňa 16.12.2019
- stanovisko OU Nitra poz. a lesný odbor zo dňa 06.02.2020, č.OU-NR-PLO-2020/012811
- stanovisko KPÚ Nitra zo dňa 06.03.2018, č.KPUNR-2018/5603-2/17935/Nik
- stanovisko SPP- distribúcia, a.s., Bratislava č. TD/NS/0551/2019/Ch zo dňa 28.11.2019
- vyjadrenie Slovak Telekom a.s., Bratislava zo dňa 08.06.2020, č.6612015439
- vyjadrenie ZD a.s. Bratislava zo dňa 09.12.2019
- stanovisko MDV SR, č.24166/2018/SŽDD/77151, zo dňa 11.10.2019

Pripomienky a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy týkajúce sa stavebného konania boli vzájomne zosúladené a zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

Poučenie

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obecný úrad Zbehy, Zbehy 69, 951 42 Zbehy.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Zbehy spolu so situačným výkresom stavby. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia rozhodnutia.



Ing. Adam Žákovič
starosta obce Zbehy

Doručí sa:

Verejnou vyhláškou sa doručuje účastníkom stavebného konania v zmysle § 59 ods. 1 stavebného zákona a podľa § 26 zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

1. Obec Zbehy - úradná tabuľa - zverejnenie po dobu 15 dní:



vyvesené dňa: *Halová*
23 -06- 2020

zvesené dňa:

Na vedomie:

2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava - poštu preberá Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 49, Nitra – Ing. Vladimír Čurgali
3. Enaco, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 49, Nitra – Ing. Marián Šabík
4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o ŽP, Štefánikova tr.69, Nitra
5. Orange Slovensko a.s. Bratislava, - Michlovský s.r.o, Piešťany, Letná 796/9
6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábregie za hydrocentrálou 4, Nitra
7. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a poz. kom., Štefánikova tr.69, Nitra
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefániková 58 Nitra
9. Okresné riaditeľstvo, Hasičského a záchranného zboru Dolnočermánska 64, Nitra
10. ŽSR, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
11. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
12. RSÚC Nitra a.s., Štúrová ulica 147, Nitra
13. Krajský pamiatkový úrad, námestie Jána Pavla II č.8, Nitra
14. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2A, Nitra
15. Západoslovenská distribučná a.s, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16. SPP – distribúcia a.s , Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18. Ing. Jozef Vyskoč – Ekostaving, Podhájska 23, Nitra
19. Slovenský pozemkový fond, Budková 36, 811 04 Bratislava
20. Juraj Fúška, Zbehy 328
21. Renáta Fúsková, Zbehy 328
22. Obec Zbehy k spisu



Handwritten signature